

esclarecimento



De RAFAEL KORLIKOSKI <rafa.korli1@hotmail.com>
Para licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 05-08-2022 10:41

Bom dia

Gostaríamos de esclarecer algumas duvidas referente a tp 03/2022, iluminação em espaços públicos.

Analisando a planilha e projetos acreditamos que algumas informações podem interferir bastante em qualidade dos produtos e assim um valor bem distinto a orçar.

- * Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?
- * Condutores 3 vias 10mm , não especifica se pode ser utilizado alumínio ou cobre, se o cabo a utilizar for cobre o preço da planilha é três vezes menor do que preço praticado no mercado atual.
- * As luminárias e braços a instalar nas ruas, também devemos prever nos custos parafusos p fixar nos postes e conectores p ligação na rede ou estes serão fornecidos pela prefeitura?

Aguardo retorno...

Atenciosamente

Rafael Z. Korlikoski
RAFA Instalações Elétricas
(46) 3547-2257
(46) 99903-1105

Memorando nº 47/2022-SE

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022.

Ao
Setor de Licitações

Assunto: Tomada de Preços 003/2022 – Readequação do orçamento.

Prezados,

Segue abaixo resposta à solicitação feita por e-mail, o qual trata de esclarecimentos à empresa com interesse na licitação:

** Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?*
R.: galvanizados a fogo. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha.

**Condutores 3 vias 10mm , não especifica se pode ser utilizado alumínio ou cobre, se o cabo a utilizar for cobre o preço da planilha é três vezes menor do que preço praticado no mercado atual.*
R.: Os cabos devem ser de cobre. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha. Em consulta as empresas que forneceram cotação, duas informaram que haviam cotado cabo de alumínio. A planilha será atualizada com o valor corrigido.

**As luminárias e braços a instalar nas ruas, também devemos prever nos custos parafusos p fixar nos postes e conectores p ligação na rede ou estes serão fornecidos pela prefeitura?*
R.: Sim, deve estar incluído todos os itens necessários para instalação, de todos os itens da planilha. A prefeitura não fornecerá nada.

Desta forma, sugiro suspender o processo para que sejam corrigidas essas inconsistências na planilha.

MICHEL
MARTINAZZO: 07553233943
07553233943
Michel Martinazzo
Engenheiro Civil

Assinado de forma digital
por MICHEL
MARTINAZZO:07553233943
Dados: 2022.08.08 11:43:06
+03'00'

Re: Fwd: esclarecimento

De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>
 Para Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
 Data 08-08-2022 10:54

Bom dia, referente à solicitação de esclarecimentos, segue respostas:

** Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?*

R.: galvanizados a fogo. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha.

** Condutores 3 vias 10mm, não especifica se pode ser utilizado alumínio ou cobre, se o cabo a utilizar for cobre o preço da planilha é três vezes menor do que preço praticado no mercado atual.*

R.: Os cabos devem ser de cobre. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha. Em consulta as empresas que forneceram cotação, duas informaram que haviam cotado cabo de alumínio. A planilha será atualizada com o valor corrigido.

** As luminárias e braços a instalar nas ruas, também devemos prever nos custos parafusos p fixar nos postes e conectores p ligação na rede ou estes serão fornecidos pela prefeitura?*

R.: Sim, deve estar incluído todos os itens necessários para instalação, de todos os itens da planilha. A prefeitura não fornecerá nada.

Desto forma, sugiro suspender o processo para que sejam feitas as adequações necessárias.



Atenciosamente,
 Michel
 Setor de Engenharia
 (46) 3525-8109
 Avenida Macali, 255
 Centro

Marmeleiro/PR
 85615-000

Em 05-08-2022 10:45, Licitações e Contratos escreveu:

Atenciosamente,
 Setor de Licitações
 Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

----- Mensagem original -----

Assunto: esclarecimento

Data: 05-08-2022 10:41

De: RAFAEL KORLIKOSKI <rafa.korlik@hotmai.com></rafa.korlik@hotmai.com>

Para: "licitacao@marmeleiro.pr.gov.br" <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Bom dia

Gostaríamos de esclarecer algumas duvidas referente a tp 03/2022, iluminação em espaços públicos.

Analisando a planilha e projetos acreditamos que algumas informações podem interferir bastante em qualidade dos produtos e assim um valor bem distinto a orçar.

** Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?*

** Condutores 3 vias 10mm, não especifica se pode ser utilizado alumínio ou cobre, se o cabo a utilizar for cobre o preço da planilha é três vezes menor do que preço praticado no mercado atual.*

*As luminárias e braços a instalar nas ruas, também devemos prever nos custos parafusos p fixar nos postes e conectores p ligação na rede ou estes serão fornecidos pela prefeitura?

Aguardo retorno...

Atenciosamente

Rafael Z. Korlikoski

RAFA Instalações Elétricas

(46) 3547-2257

(46) 99903-1105



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1340

DESPACHO

Em atenção ao Memorando nº 047/2022 – SE do Setor de Engenharia, do qual sugere a suspensão da Tomada de Preços nº 003/2022 – Processo Administrativo nº 111/2022 – LIC, para que sejam corrigidas inconsistências na planilha orçamentária.

Desta forma, decido por acatar a solicitação do Setor de Engenharia e suspender o edital para adequação da planilha orçamentária e demais documentos.

Atenciosamente,

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022.


Paulo Jair Pilati
Prefeito