



Capa

Parecer nº 224/2024 - SE



PARECER Nº 224/2024-SE

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Análise Documentação – Dispensa Eletrônica n. 013/2024

Processo Administrativo Eletrônico: 938/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Luminárias de LED para iluminação pública nas vias urbanas do Município de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

Conforme solicitado pela Comissão de Contratação, e pelo item 3.3.5 do Aviso de Contratação Direta, reuniram-se os servidores designados para análise dos documentos solicitados no Termo de Referência, para os Itens 01, 02 e 03.

A documentação analisada consta no Complemento de 20/06/2024 07:54:24, do Processo Eletrônico Administrativo supramencionado.

Com base nas informações verificadas na análise (ANEXO I), apresentamos abaixo as conclusões:

Item 01	EMPRESA: TAMELLA RONDON FERREIRA LIMA CNPJ: 49.241.603/0001-74
Conclusão:	Inapta
Motivos:	Catálogo com informações insuficientes; Algumas especificações apresentadas não atendem aos requisitos mínimos (Fluxo luminoso mínimo, Temperatura de cor correlata; Não foram apresentados laudos/ensaios.

Item 02	EMPRESA: TAMELLA RONDON FERREIRA LIMA CNPJ: 49.241.603/0001-74
Conclusão:	Inapta
Motivos:	Catálogo com informações insuficientes; Algumas especificações apresentadas não atendem aos requisitos mínimos; Não foram apresentados laudos/ensaios.

Item 03	EMPRESA: LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA CNPJ: 45.403.977/0001-98
Conclusão:	Inapta
Motivos:	Catálogo com informações insuficientes; Algumas especificações apresentadas não atendem aos requisitos mínimos; Não foram apresentados laudos/ensaios.

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Marmeleiro, 20 de junho de 2024.

Michel Martinazzo
Matrícula n. 1309-9

Everaldo Sobrinho de Oliveira
Portaria n. 6.601/2021





ANEXO I

Conferência dos itens mencionados no Termo de Referência:

Legenda:

Célula verde	Atende
Célula Vermelha	Não Atende
Célula Branca	Informação insuficiente

4.1-a Catálogo, Ficha Técnica, ou outro, do Fabricante/Marca, com Especificações Técnicas

R.: Apresentado catálogo com algumas especificações, mas sem menção ao Fabricante.

4.1-b Conferência das informações do catálogo com a especificação do objeto:

- Potência nominal mínima de 50W e máxima de 60W
- Potência nominal mínima de 90W e máxima de 100W
- Potência nominal mínima de 180W e máxima de 200W
- Tensão bivolt automática 127V/220V
- Fluxo luminoso mínimo: 6600 lúmens
- Fluxo luminoso mínimo: 11000 lúmens
- Fluxo luminoso mínimo: 22000 lúmens
- Eficiência luminosa mínima: 110 lúmens/W
- Índice e reprodução de cores (IRC) mínimo: 70%
- Temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K a 5000K
- Fator de potência mínimo: 0,95
- Expectativa de vida útil mínima: 50.000h para L80
- Distorção harmônica total (THD) máxima: 10%
- Tecnologia dos Leds: SMD - Surface Mount Device ou COB
- Distribuição luminosa Transversal: Tipo II (NBR 5101)
- Distribuição luminosa Longitudinal: Média e/ou Curta (NBR 5101)
- Controle de Distribuição Luminosa do tipo Limitada ou Totalmente Limitada (NBR 5101)
- Corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza, ou corpo extrudado
- Compatível com braços de diâmetro entre 48,5mm a 60,3mm
- Compatível com superpostes com luminária tipo pétala
- Fixação por parafusos de aço inox
- Controlador eletrônico para módulos de LED (driver) interno ao corpo da luminária
- Conjunto óptico formado por conjuntos modulares
- Com tomada
- Com relé fotoelétrico (e garantia de 5 anos) incorporado à luminária conforme NBR 5123
- Índice de proteção IP66 para o conjunto óptico
- Índice de proteção IP66 para o compartimento do driver
- Índice de proteção contra impactos mínimo: IK08

TAMELLA	TAMELLA	LBC
(1) 60W	(2) 100W	(3) 200W
50 W		
	100 W	
		200 W
Questionável	Questionável	Questionável
6000 lm		
	11000 lm	
		20000 lm
120	110	100
Questionável	Questionável	Questionável
6000 K	6000 K	6000 K
Questionável	Questionável	Questionável
Questionável	Questionável	Questionável
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	SMD
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	Não informado
-	-	-
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	
		-
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	Não informado
Não informado	Não informado	Não informado
IP 66	Questionável	IP 66
IP 66	Questionável	IP 66
Não informado	Não informado	Não informado

4.1-c Laudos/ensaios

R.: Não foram apresentados laudos/ensaios.